



Система добровольной сертификации  
в строительстве «Регистр СтройСтандарт»

Регистрационный номер № РОСС.RU.31813.04ИСПО  
в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации  
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU.ИСС.008.002.05189

Срок действия с 24 января 2023 г. по 24 января 2026 г.

ПРОДУКЦИЯ: Плиты бетонные тротуарные вибропрессованные группы по эксплуатации Г код ОКПД 2 23.61.12.120

код ТН ВЭД  
6801 19

НАЗНАЧЕНИЕ: для устройства сборных покрытий тротуаров, пешеходных и садово-парковых дорожек, эксплуатируемых кровель зданий и сооружений, газонов, пешеходных площадей и посадочных площадок общественного транспорта, территорий для стоянки автотранспорта, велосипедных дорожек, улиц с малоинтенсивным движением, территорий АЗС

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:  
ГОСТ 17608-2017 «Плиты бетонные тротуарные. Технические условия»

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «БЕКАМ», ИНН 7743553262  
Адрес производства: 141411, Московская область, г. Солнечногорск, д. Подолино, Некрасова ул., д. 1

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН: ООО «БЕКАМ», ИНН 7743553262  
125212, Москва г, ул. Адмирала Макарова, д. № 6, стр. 13, эт. 1, часть пом. 6

НА ОСНОВАНИИ:  
- протокола испытаний № 2516-5 от 20.01.2023 г., ИЦ «Строительство», № RU.ИСС.Л.007, действителен до 29.12.2024 г;  
- решения Органа по сертификации о выдаче Сертификата соответствия № 2516-5 от 23.01.2023 г;  
- акта о результатах анализа состояния производства №2516-5 от 20.01.2023 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Схема сертификации № 3

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ: ОС «НИЛ Сертификация», № RU.ИСС.О.008, действителен до 29.12.2024, 123060, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Щукино, ул. Маршала Рыбалко, д. 2 к. 6, этаж/помещ. 3/л, ком./офис 20/307, тел./факс (499) 745-05-05; 745-00-88

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНА

А.Л. Гольденберг



А.Л. Гольденберг

Зарегистрирован в Реестре Системы «Регистр СтройСтандарт» 24 января 2023 г.



005141 СП

Система добровольной сертификации в  
строительстве "Регистр СтройСтандарт"  
Испытательный центр «Строительство»  
(наименование испытательного центра)  
Свидетельство о признании компетентности  
№ RU.ИСС.Л.007  
Действительно до «29» декабря 2024 г.

## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 2516-5

«20» января 2023г.

Наименование объекта испытаний: Плиты бетонные тротуарные вибропрессованные группы по эксплуатации Г

Параметры (характеристики) объекта испытаний: Плиты – 20 шт, кубы 10х10 - 15 шт., балки 40х40х10 см – 3 шт.; кубы 7,07х7,07 - 3 шт.

Наименование изготовителя: ООО «БЕКАМ»

Дата поступления образцов: 29.11.2022

Дата окончания испытаний: 20.01.2023

Место отбора образцов: 141411, Московская область, г. Солнечногорск, д. Подолино, Некрасова ул., д. 1

Акт отбора образцов: 2516-5

Заказчик проведения испытаний (№ договора) ООО «БЕКАМ»

Адрес заказчика: 125212, Москва г, ул. Адмирала Макарова, д. № 6, стр. 13, эт. 1, часть пом. 6

Регистрационные данные: 2516-5

Наименование НТД: ГОСТ 17608-2017 «Плиты бетонные тротуарные. Технические условия»

Используемое оборудование (СИ) при выполнении испытаний (с указанием сроков поверки/аттестата)

*Весы лабораторные электронные типа M-ER-326 AFU, свидетельство о поверке № С-АКЗ/19-01-2023/217126463, действительно до 18.01.2024 г.*

*Штангенциркуль ШЦЦ-I-300-0,01, свидетельство о поверке №5473-П26/22, действительно до 10.11.2023 г.*

*Машина для испытаний на сжатие «Matest», свидетельство о поверке № 1878-П26/22, действительно до 30.08.2023 г.*

*Штыковка бетонная ШБ, аттестат №23-01-164, действительно до 20.01.2024 г.*

*Конус стандартный КА, аттестат №23-01-146, действительно до 20.01.2024 г.*

*Линейка измерительная металлическая, Сертификат калибровки № СК 2209433, действительно до 12.09.2023 г.*

*Климатическая камера СМ-55/50-250-СБ аттестат №23-01-151 до 16.01.2024 г.*

*Прибор для определения водонепроницаемости «УВБ-МГ4.01» аттестат №23-01-113, действительно до 20.01.2028 г.*

Внешние условия при выполнении испытаний:

Температура – 21,9°C

Относительная влажность помещения – 59,2%

Испытания выполнил ведущий инженер-технолог

Руководитель испытательного центра



  


Кинзябулатов Т.Ф.

Гольденберг А.Л.

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Плиты бетонные тротуарные вибропрессованные групп по эксплуатации Г

(наименование продукции)

ООО «БЕКАМ»

(наименование заказчика)

ИЦ «Строительство»

(наименование испытательного центра)

№ п/п	Измеряемый показатель испытываемой продукции	Ед. изм.	Требования к испытываемой продукции		Наименование нормативной документации на испытание (раздел, пункт)	Результаты испытаний (значение показателя)
			наименование нормативно-технической документации (раздел, пункт)	нормативное значение показателей		
1	2	3	4	5	6	7
1	Прочность, В40	МПа	ГОСТ 17608-2017	≥ 52,2	ГОСТ 10180-2012	56,4 ср. 56,5 62,1 58,5 56,9

2	Прочность на растяжение при изгибе $R_{tb} = 4,4$	МПа	ГОСТ 17608-2017	не менее 5,63	ГОСТ 10180-2012	5,81 ср. 5,89 5,85	5,84
3	Морозостойкость, потеря прочности $F_{200}$	-	ГОСТ 17608-2017	<5	ГОСТ 17608-2017, приложение Е	Контрольные 55,2 58,6 57,9 58,0 60,1 55,9 X' ср= 57,6 Основные после 20 циклов 57,2 57,6 51,6 55,5 54,8 56,3 X' ср= 55,5 $\Delta R(\%)= 3,7$	
4	Количество отделившегося от лицевой поверхности материала после 20 циклов замораживания и оттаивания	%	ГОСТ 17608-2017	< 500	ГОСТ 17608-2017, приложение Е	80 101 91 10 83 79 ср. 90	
5	Истираемость	г/см <sup>2</sup>	ГОСТ 17608-2017	не более 0,8	ГОСТ 13087-2018	0,76 ср. 0,77 0,77	0,78

Протокол испытаний не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения Испытательного центра «Строительство»

6	Водопоглощение	%	ГОСТ 17608-2017	не более 5	ГОСТ Р 58939-2020	3,5 3,5 3,6 ср – 3,5
7	Минимальная толщина изделия	мм	ГОСТ 17608-2017	не менее 100	ГОСТ Р 58939-2020	101; 101; 100; 101; 100 ср – 101
8	Отклонение от линейного размера: - по длине; - по ширине; - по толщине	%	ГОСТ 17608-2017	±2 ±2 ±3	ГОСТ Р 58939-2020	+1; +2; +1; +1; +1 -1; +1; +2; -1; +1 +1; +1; +2; +1; +1
9	Отклонение от прямолинейности профиля лицевой поверхности	мм	ГОСТ 17608-2017	не более 2	ГОСТ Р 58939-2020	1; 1; 1; 1; 1
10	Отклонение от перпендикулярности и торцевых и смежных граней	мм	ГОСТ 17608-2017	не более 2	ГОСТ Р 58939-2020	1; 2; 2; 1; 0
11	Отклонение от плоскостности	мм	ГОСТ 17608-2017	не более 1	ГОСТ Р 58939-2020	0; 1; 0; 1; 1
12	Ширина раскрытия трещин	мм	ГОСТ 17608-2017	не более 0,1	ГОСТ Р 58939-2020	отсутствуют
13	Внешний вид	-	ГОСТ 17608-2017	не допускаются жировые пятна и пятна ржавчины	визуально	отсутствуют

Протокол испытаний не может быть воспроизведен полностью или частично  
без письменного разрешения Испытательного центра «Строительстеео»

14	Диаметр и наибольший размер раковин: -лицевая -нелицевая	мм	ГОСТ 17608-2017	10 15	ГОСТ Р 58939-2020	1 2
15	Высота местного напыла (выступа) или глубина впадины: -лицевая -нелицевая	мм	ГОСТ 17608-2017	5 10	ГОСТ Р 58939-2020	1 2
16	Количество раковин или напылов на 1 м <sup>2</sup> : -лицевая -нелицевая	шт	ГОСТ 17608-2017	5 не нормируется	ГОСТ Р 58939-2020	2 2
17	Глубина окола бетона на ребре или на поверхности изделия: - лицевая - нелицевая	мм	ГОСТ 17608-2017	5 10	ГОСТ Р 58939-2020	2 2
18	Суммарная длина сколов всех ребер: - лицевая - нелицевая	мм	ГОСТ 17608-2017	не более 30 не нормируется	ГОСТ Р 58939-2020	6 8

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:** Плиты бетонные тротуарные вибропрессованные группы по эксплуатации Г соответствует требованиям ГОСТ 17608-2017 «Плиты бетонные тротуарные. Технические условия»

Испытания выполнил ведущий инженер-технолог



Кинзябулатов Т.Ф.

*Протокол испытаний не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения Испытательного центра «Строительство»*